

Znak:.....

.....
/miejsowość / data /

WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DLA USTALENIA ILOŚCI BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY

Dotyczy: **opomiarowania wody na podlewanie ogrodu na posesji przy ul.**
.....

W odpowiedzi na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków lub ilości bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza.

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza odliczającego (na polewanie ogrodu):

1. Należy przedłożyć do zaakceptowania w ZWiK Spółka z o.o. uproszczoną dokumentację dotyczącą montażu wodomierza odliczającego zawierającą:
 - dane odbiorcy usług wraz z lokalizacją nieruchomości na mapie sytuacyjno- wysokościowej,
 - charakterystykę poboru wody i udokumentowanie jej bezpowrotnego zużycia (powierzchnie terenów zielonych),
 - rysunek instalacji wod. – kan. obiektu z zaznaczonym miejscem montażu wodomierza na podlewanie ogródka,
 - niniejsze warunki.
2. Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.
3. Wodomierz odliczający musi posiadać zatwierdzenia typu Głównego Urzędu Miar oraz odnawiana cechą legalizacji (dla wodomierza do wody zimnej o minimalnym strumieniu objętości $q_p < 10 \text{ m}^3 / \text{h}$ – co 61 miesięcy).
4. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza.
5. Dla dodatkowych wodomierzy odliczających wymagane jest stosowanie prostych odcinków o średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości:
 - 6 x DN - przed wodomierzem
 - 3 x DN - za wodomierzem.
6. Wodomierz powinien być wbudowany, tak aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1.8 m nad posadzką, w takiej pozycji aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
Za wodomierzem głównym należy zastosować, zgodnie z obowiązującymi normami,

zawór zwrotny antyskażeniowy.

7. Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez ZWiK dokumentacji dotyczącej lokalizacji wodomierza.
8. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do ZWiK.
9. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do ZWiK w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.
10. Utrata ważności legalizacji, zerwania plomb lub wykorzystywania wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
11. Odliczenie za ścieki wg wskazań dodatkowego wodomierza będzie możliwe w okresie wegetacji roślin, tj. od 15.04 do 15. 09. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. Dz. U. 02.8.70.).
12. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie dodatkowej.

Niniejsze warunki pozostają ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do przedkładanej dokumentacji.

Otrzymują: